34/1976
EAN nr
Teller nr
Blad I II

VERWIJDERD	PV nagezien
Neen	
Datum	
Handtekening	

OCB

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek [illegible] op basis van de interne procedure [illegible]
volgens AREI art 86 / AREI art 88 / AREI art 270 / AREI art 271 / AREI art [illegible]
Aanvulling verslag nr
Aard installatie [illegible]
Type der lokalen RESIDENTIEEL
Plaats van onderzoek BACHEMANN 332 2170 ANTWERPEN
Eigendom van HEER TOT STEVENS
Opdrachtgever SCHRAUWEN CHRISTINE
Installateur
BTW 0657 722 483 ID kaart Uitgereikt te Datum
Onderzoeker GOOSSENS JOHN Datum van onderzoek 13-06-2018

BESCHRIJVING

Dienstspanning [illegible] V 3 x 380 V + N Max. toevoerbeveiliging 4p 63A Omgevingstemperatuur [illegible]
Hoofdbeveiliging Zek RVC-DIFF 4p 63A/300mA Differentieel 4p 63A/300mA
Meter-bordverbinding kabeltype XVB EVB aantal geleiders 4 4 doorsnede 16+25 mm² doorsnede 35 mm²
Voedingsbekabeling kabeltype [illegible] aantal geleiders [illegible] doorsnede [illegible] mm²
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Aardelektrode Type [illegible] Sectie 16 mm² Spreidingsweerstand 4,65 Ω
Aantal borden ALGB+3 Aantal elektrodenborden Algemene isolatieweerstand > 2 MΩ MΩ
Diff. schak algemene 4p 63A Δ 300 mA bijkomende 2x 63A µ01 2x40 M 30 mA
werking testknop in orde niet in orde controle hoofdschakelaar in orde [illegible]
De algemene [illegible] [illegible]

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's ja Staat van het vast elektrisch materieel in orde niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken rechtstreekse aanraking in orde [illegible] onrechtstreekse aanraking in orde [illegible]
Continuïteit PE en equipotentiale verbinding in orde niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel in orde niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend [illegible]

* NIEUW PLAN + SCHEMA'S AANWEZIG - UITVOERDOOR GESPECIALISEERD MAAR STANDAARD HUISHOUDELIJK OPGEVAT

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de aanklevertekeningen op de achterzijde

N Hoofdequipotentiale - [illegible] verbinding [illegible] aangesloten CUFLON
N [illegible] gasleiding - waterleiding - CV ketel - [illegible] geplaatst
N AANPASSINGEN IFV. PERSONEEL EN PERSONEN BA 1 en BA'S UITGEVOERD
* HOOFDDIFFERENTIEEL + HOOFDBEVEILIGING SELECTIVITEIT IFV BEVOEGD PERSONEEL BA4/BA5. *

BESLUIT

De installatie is conform / [illegible] met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op 25-06-2023
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikneming van elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven [illegible] worden [illegible] [illegible]

voor de [illegible]
de opdrachtgever

erkend controle organisme maatschappelijke zetel BTW ID [illegible]

NOTA HUURDERS EIGENAARS: Kruis aan het AREI-lid U verwijst bij onmiddellijk de remedie van Economische Zaken directe elektrische

ASW054-13/15D